



## VKF Anerkennung Nr. 18590

**Inhaber /-in**  
PRIMUS AG  
Südstrasse 1  
3250 Lyss  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
PRIMUS AG  
3250 Lyss  
Schweiz

**Gruppe** 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

**Produkt** PRIMUS FBI6

**Beschreibung** Aufladelöcher  
Typ: FBI6  
Nennfüllmenge: 6 l

**Anwendung** Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C  
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:  
- Einsetzbar bis 1000 V  
- Mindestabstand 1 m

**Unterlagen** MPA, Dresden: Prüfbericht '06-6-2712/D 347' (05.09.2007), Prüfbericht '2008-F-3611/D 383' (31.05.2011), Prüfbericht '2012-F-2933/D 452' (28.11.2013), Prüfbericht '2015-0446/D 503' (25.06.2015)

**Prüfbestimmungen** EN 3-7

**Beurteilung** Leistungsklasse 13A,113B,75F  
Das Prüfzeichen wird erteilt

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2024  
**Ausstellungsdatum** 19.12.2020  
**Ersetzt Dokument vom** 06.03.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy