Service	Primus AG
Binningen	0848 800 112
St-Aubin	021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l´ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

C	R	CONTRÔLES KONTROLLEN	VIS

D-DK1505-6008

Fabrikationsjahr
Année de fabrication

2014 2015 2016

PRIMUS

CO2/2 DV-1

FEUERLÖSCHER
Kohlendioxid
34 B

EXTINCTEUR
Gaz Carbonique
34 B

ESTINTORI
Anidride Carbonica
34 B



1. Sicherungsstift herausziehen!
2. Giessrohr gegen Brandherd richten!
3. Ventilhebel ganz herunterdrücken!

1. Retirer la goupille de sécurité!
2. Diriger le tromblon sur le brasier!
3. Appuyer à fond le levier de la valve!

1. Estrarre il perno di sicurezza!
2. Dirigere il trombone verso la base del fuoco!
3. Spingere a fondo la leva della valvola!





Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen.

Vorsicht bei elektrischen Anlagen!
Nur bis 1000V
Mindestabstand 1 m

Précaution en cas d'utilisation dans des locaux restreints, mal aérés.

Attention aux installations électriques!
Jusqu'à 1000 V max
Distance min. 1 m

Attenzione all' uso agli spazi mal aereati.

Attenzione con impianti elettrici!
Soltanto fino a 1000 V
Distanza almeno 1 m

Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompiers Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 2 kg KOHLENDIOXID / GAZ CARBONIQUE / ANIDRIDE CARBONICA
Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'homologazione: Z16185 EN3 SP 56/01 Typ: CO2/2 DV-1

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

KOHLENDIOXID GAZ CARBONIQUE ANIDRIDE CARBONICA

CE 0036