

Service Primus AG
Binningen 0848 800 112
St-Aubin 021 923 50 59

Servicearbeiten ausschliesslich durch PRIMUS - Fachpersonal durchführen lassen. Ausschliesslich PRIMUS-Ersatzteile und -Füllungen verwenden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften lehnen wir jede Funktionsgarantie ab.

Le service doit être effectué exclusivement par le personnel PRIMUS qualifié. Utiliser uniquement des recharges et des pièces de recharge originales PRIMUS. Si ces prescriptions ne sont pas respectées, nous déclinons toute responsabilité en cas de non fonctionnement.

La sicurezza e l'ottimale funzionamento di questo apparecchio sono garantiti solo nel caso in cui la manutenzione viene eseguita da personale qualificato della PRIMUS e vengono utilizzati pezzi di ricambio originali. In caso di inosservanza di queste norme si declina

C	R	CONTRÔLES	VIS
		KONTROLLEN	

Fabrikationsjahr
 Année de fabrication

2014 2015 2016


PRIMUS

CO2/5 DV-AM

FEUERLÖSCHER
 Kohlendioxid
 89 B

EXTINCTEUR
 Gaz Carbonique
 89 B

ESTINTORI
 Anidride Carbonica
 89 B




1

1. Sicherungsstift herausziehen!

1. Retirer la goupille de sécurité!

1. Estrarre il perno di sicurezza!



2

2. Giessrohr gegen Brandherd richten!


2. Diriger le tromblon sur le brasier!

2. Dirigere il trombone verso la base del fuoco!

3. Ventilhebel ganz herunterdrücken!

3. Appuyer à fond le levier de la valve!

3. Spingere a fondo la leva della valvola!



Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen.

Précaution en cas d'utilisation dans des locaux restreints, mal aérés.

Attenzione all' uso agli spazi mal aereati.

**Vorsicht bei elektrischen Anlagen!
 Nur bis 1000V
 Mindestabstand 1 m**

**Attention aux installations électriques!
 Jusqu'à 1000 V max
 Distance min. 1 m**

**Attenzione con impianti elettrici!
 Soltanto fino a 1000 V
 Distanza almeno 1 m**

Feuerwehr alarmieren Alarmer les pompieri Allarmare i pompieri

Löschm./Agent d'extinction/Agente estinguente: 5 kg KOHLENDIOXID / GAZ CARBONIQUE / ANIDRIDE CARBONICA
 Funktionsbereich/Etendue de température/Margine di temperatura: -30 °C bis +60 °C
 Zulassungs-Nr./Numéro d'homologation/Numero d'omologazione: EN3 SP 57/01 Typ: CO2/5 DV-AM

PRIMUS AG Brandschutz, 4102 Binningen 1, Tel. 0848 800 112, Fax 061 - 421 72 07

KOHLENDIOXID GAZ CARBONIQUE ANIDRIDE CARBONICA

CE 0036

D-DK1527-6152