



VKF Anerkennung Nr. 10087

Inhaber /-in
PRIMUS AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe 683 - Pulver-Handfeuerlöscher

Produkt PRIMUS PU9i

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: PU9i
Nennfüllmenge: 9 kg

Anwendung Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA Dresden, Freiberg: Prüfbericht '2000-23-14/D 172' (31.01.2000), Prüfbericht '2007-F-3646/D 35' (27.03.2008)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Löschvermögen 55A, 233B, C
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 04.09.2025
Ersetzt Dokument vom 27.04.2022

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

