

Feuerlöschposten

Poste incendie

Postazione antincendio

1. Feuerhahn öffnen

Handrad bis zum Anschlag nach links aufdrehen

1. Ouvrir la vanne

Tourner le volant à gauche jusqu'à l'arrêt

1. Aprire il rubinetto

Girare la manopola a sinistra fino all'arresto



2. Schlauch ergreifen

Zum Brandherd ziehen

2. Saisir le tuyau

Le tirer jusqu'au foyer d'incendie

2. Prendere il tubo

Tirare fino al focolaio d'incendio



3. Strahlrohr auf

Voll- oder Sprühstrahl einstellen und Feuer bekämpfen

3. Régler la lance

sur jet diffusé ou direct et combattre le feu

3. Regolare la lancia

su getto diffuso o diretto e combattere il fuoco



4. Schlauch nie unter Druck lassen!

4. Ne jamais laisser le tuyau sous pression!

4. Non lasciare mai il tubo sotto pressione!



Schlauchlänge in m:
Longueur du tuyau en m:
Lunghezza del tubo in m:

No.

Servicekontrolle
Contrôle de service
Controllo di servizio

Kontrolldatum
Date de contrôle
Data del controllo

Visum Kontrolleur
Visa du contrôleur
Visto del controllore

ACHTUNG! Nicht benützen bei Bränden von elektrischen Anlagen und Geräten unter Spannung

ATTENTION! Ne pas utiliser lors de feux d'installations et appareils électriques sous tension

ATTENZIONE! Non utilizzare per spegnere incendi su impianti elettrici ed apparecchiature sotto tensione

PRIMUS

3250 Lyss
Südstrasse 1
Tel. 0848 800 112
info@primus-ag.ch

1566 St-Aubin FR
Route des Vernettes 10
Tél. 021 923 50 59
info@primus-ag.ch