



VKF Anerkennung Nr. 16184

Inhaber /-in
PRIMUS AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
PRIMUS AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt PRIMUS WN 9 LW Fr-30

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: WN 9 LW Fr-30
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '04-6-1552/D 322' (11.03.2005), Prüfbericht '2012-F-2933/D 447'
(18.10.2013), Prüfbericht '2013 F 4145/D 481' (24.02.2014)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 27A,183B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 30.06.2021
Ersetzt Dokument vom 19.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy