



VKF Anerkennung Nr. 14412

Inhaber /-in
PRIMUS AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt PRIMUS WN9LW-A

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: WN9LW-A
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '94-23-99/D 37' (02.05.1994), Prüfbericht '03-6-766/D 301'
(30.09.2003)

Prüfbestimmungen EN 3

Beurteilung Leistungsklasse 34A,233B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 27.04.2022
Ersetzt Dokument vom 19.12.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy