



VKF Anerkennung Nr. 23765

Inhaber /-in
PRIMUS AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 682 - Schaum-Handfeuerlöscher

Produkt PRIMUS WN9 Bio

Beschreibung Aufladelöcher
Typ: WN9 Bio
Nennfüllmenge: 9 l

Anwendung Funktionsbereich: von 0°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m

Unterlagen MPA, Dresden: Prüfbericht '20220236/D 577' (14.12.2022)

Prüfbestimmungen EN 3-7

Beurteilung Leistungsklasse 43A,183B
Das Prüfzeichen wird erteilt

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 02.03.2023
Ersetzt Dokument vom 27.04.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy